

限期存保	
號 檔	

法 財

( 函 ) 心 中 驗 試 究 研 力 電 大 灣 台

人 國

速別	密等	受文者		副 本		收 受 者		批 示
		台灣電力公司業務處		台安電機股份有限公司(含試驗報告)				
		發 文		件 附		號 字		辦 擬
		日 期		如 文		大 電 試 字 第		
		中 華 民 國				8501		
		25 年						
		1 月				0091		
		31 日				號		

主旨：檢送台安電機股份有限公司委試台安牌 500F 以下超過 800F 無熔線斷路器之特性抽查試驗報告 (每型乙份共四型)，敬請查照。

說明：一、依據 貴公司電業字第 8308-1188 號函辦理。  
 二、本試樣經執行特性抽查試驗後均符合 CNS-2931-C4085 標準，詳如附表一。

財團法人 臺灣電力研究所 馬心

附表一 台安牌



MCCB 特性調查試驗型式一覽表

型 式	額定電流 (A)	啓 斷 容 量	試 驗 報 告 編 號	試 驗 結 果
TE-1000	可調整 500 600 700 800 900 1000	AC 550V 50KA AC 440V 65KA AC 380V 85KA AC 220V 100KA	大高試字第 84171 號	合格
TE-1600	可調整 800 900 1000 1200 1400 1600	AC 550V 65KA AC 440V 85KA AC 380V 100KA AC 220V 130KA	大高試字第 84176 號	合格
TG-1200H	1200	AC 550V 65KA AC 440V 85KA AC 380V 100KA AC 220V 130KA	大高試字第 84173 號	合格
TG-1000H	1000	AC 550V 65KA AC 440V 85KA AC 380V 100KA AC 220V 130KA	大高試字第 84170 號	合格