

財團法人台灣大電力研究試驗中心函


受 文 者：台灣電力股份有限公司 業務處

副本收受者：台安電機股份有限公司（含附表及試驗報告）

主旨：檢送台安牌無熔線斷路器（如附表）型式試驗報告乙份，敬請查照。

說明：一、依據 貴公司電業字第 8308-1188 號函辦理。

二、此型試樣經執行型式試驗後均符合 CNS 2931-C 4085 標準。



(附表)

台安牌無熔線斷路器型式試驗一覽表

型 式	額定電流 (A)	啟斷容量	試驗報告編號	試驗結果
TE-1200	可調整 600 700 800 1000 1200	AC 220V 100KA AC 440V 65KA AC 550V 50KA	大商試字第 85131 號	合格

