

財團法人台灣大電力研究試驗中心函

受文者：台灣電力股份有限公司 業務處

副本收受者：台安電機股份有限公司 (含附表及試驗報告)

主旨：檢送台安牌共四型之無熔線斷路器(如附表)特性抽查試驗報告每型乙份共四份，敬請查照。

說明：一、依據 貴公司電業字第 8308-1188 號函辦理。
二、此等試樣經執行特性抽查試驗後均符合 CNS-2931-C4085 標準。

台安牌 MCCB 特性抽查試驗型式一覽表

型 式	額定電流 (A)	啓 斷 容 量	試 驗 報 告 編 號	試驗結果
TG-600H	500 600	AC 220/240V 85KA AC 380/415V 50KA AC 440/480V 42KA	大高試字第85040號	合格
TE-600	300 350 400 500 600	AC 220/240V 85KA AC 380/415V 50KA AC 440/480V 50KA AC 550/600V 35KA	大高試字第85046號	合格
TO-800S	700 800	AC 220/240V 85KA AC 380/415V 65KA AC 440/480V 42KA	大高試字第85045號	合格
TE-800	400 450 500 600 700 800	AC 220/240V 85KA AC 380/415V 50KA AC 440/480V 50KA AC 550/600V 35KA	大高試字第85047號	合格

中華民國八十五年十月五日
 大電試字第 85-06-03
 台安電機公司
 附 如左
 管制版
 85.10.08
 號 日

