

財團法人台灣大電力研究試驗中心函

中華民國十六年 十月二十日
大電試字第 TDP-86-09-02 號
附件如文



受文者：台灣電力股份有限公司 業務處

副本收受者：台安電機股份有限公司〔含附表及試驗報告〕

主旨：檢送台安牌（日本製）TG-800H 型無熔線斷路器〔如附表〕特性抽查試驗報告乙份，敬請查照。

說明：一、依據 貴公司電業字第 8308-1188 號函辦理。

二、本試樣經執行特性抽查試驗後均符合 CNS-2931-C 4085 標準。

(附表)

台安牌(日本製) MCCB 特性抽查試驗型式一覽表

型 式	額 定 電 流 (A)	啓 斷 容 量	試 驗 報 告 編 號	試 驗 結 果
TG-800H	700	AC 220V 130KA	大高試字第85172號	合格
		AC 380V 100KA		
	800	AC 440V 85KA		
	AC 550V 65KA			

