

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

東元電機股份有限公司						
設備名稱：無熔線斷路器，型號（型式）：請見表2						
Equipment name Type designation (Type)						
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼、把手、絕緣板	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
內部機構及零件	—	○	○	○	○	○
螺絲、配件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

表2 適用機種的型式與系列型式

TCB-400S1	型 式	TCB-400S1 3P 400AF 60Hz(250/300/350/400A); Icu/Ics:220VAC 40/20kA, 380VAC 30/15kA, 440VAC 25/13kA
	系列型式	TCB-400S1 2P 400AF 60Hz(250/300/350/400A); Icu/Ics:220VAC 40/20kA, 380VAC 30/15kA,440VAC 25/13kA TCB-400S1 4P 400AF 60Hz(250/300/350/400A); Icu/Ics:220VAC 40/20kA, 380VAC 30/15kA,440VAC 25/13kA
TCB-400S3	型 式	TCB-400S3 2P/3P/4P 60Hz 400AF In:250/300/350/400A Ue:AC220,380,440V Ui:AC690V Icu/Ics:65/33kA(AC220V); 42/21kA(AC380V); 30/15kA(AC440V)
	系列型式	