

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

東元電機股份有限公司						
設備名稱：無熔線斷路器，型號（型式）：請見表2 Equipment name Type designation (Type)		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼、把手、絕緣板	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	—	○	○	○
內部機構及零件	○	○	○	○	○	○
螺絲、配件	○	○	○	○	○	○
機種差異零件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

表2 適用機種的型式與系列型式

TO-100EB	型 式	TO-100EB 2P Ui:690VAC 50/60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) 230V／Icu : 25kA、Ics : 13kA 380V／Icu : 15kA、Ics : 7.5kA 440V／Icu : 10kA、Ics : 5kA
	系列型式	TO-100EB 3P Ui:690VAC 50/60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A) 230V／Icu : 25kA、Ics : 13kA 380V／Icu : 15kA、Ics : 7.5kA 440V／Icu : 10kA、Ics : 5kA
TO-100EC	型 式	TO-100EC 3P Ui:690VAC 50/60Hz 100AF(15/20/30/40/50/60/75/100A)Ic:230VAC/15kA,380VAC/10kA,440VAC/7.5kA
	系列型式	