

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

設備名稱：無熔線斷路器，型號（型式）：請見表2						
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼、把手	○	○	○	○	○	○
內部機構及零件	—	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
機種差異零件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

表2 適用機種的型式與系列型式

MY type	型 式	MY 1P Ui:500VAC 50/60Hz 63AF(1/2/3/4/6/10/16/20/25/32/40/50/63A) Icn=Ics:230VAC/4.5kA
	系列型式	MY 2P Ui:500VAC 50/60Hz 63AF(1/2/3/4/6/10/16/20/25/32/40/50/63A) Icn=Ics:380VAC/4.5kA, MY 3P Ui:500VAC 50/60Hz 63AF(1/2/3/4/6/10/16/20/25/32/40/50/63A) Icn=Ics:380VAC/4.5kA