

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

設備名稱：無熔線斷路器，型號（型式）：請見表2						
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼、把手、絕緣板	○	○	○	○	○	○
內部機構及零件	—	○	○	○	○	○
螺絲墊片	○	○	○	○	○	○
產品附件包	○	○	○	○	○	○
機種件差異零件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

表2 適用機種の型式與系列型式

TCB 125L5	型 式	TCB 125L5 3P 60Hz AT:15,20,30,40,50,60,75,100,125A; Icu/Ics 220VAC 30/15kA,380VAC 22/11kA,440VAC 15/7.5kA
	系列型式	TCB 125L5 2P 60Hz AT:15,20,30,40,50,60,75,100,125A; Icu/Ics 220VAC 30/15kA,380VAC 22/11kA,440VAC 15/7.5kA, TCB 125L5 4P 60Hz AT:15,20,30,40,50,60,75,100,125A; Icu/Ics 220VAC 30/15kA,380VAC 22/11kA,440VAC 15/7.5kA
TCB 125E5	系列型式	TCB 125E5 2P 60Hz AT:15,20,30,40,50,60,75,100,125A; Icu/Ics 220VAC 30/15kA,380VAC 22/11kA,440VAC 15/7.5kA, TCB 125E5 3P 60Hz AT:15,20,30,40,50,60,75,100,125A; Icu/Ics 220VAC 30/15kA,380VAC 22/11kA,440VAC 15/7.5kA TCB 125E5 4P 60Hz AT:15,20,30,40,50,60,75,100,125A; Icu/Ics 220VAC 30/15kA,380VAC 22/11kA,440VAC 15/7.5kA
TCB 125S1 (3P/4P)	型 式	TCB 125S1 3P 60Hz AT:15,20,30,40,50,60,75,100,125A; Icu/Ics 220VAC 50/25kA,380VAC 30/15kA,440VAC 25/13kA
	系列型式	TCB 125S1 4P 60Hz AT:15,20,30,40,50,60,75,100,125A; Icu/Ics 220VAC 50/25kA,380VAC 30/15kA,440VAC 25/13kA
TCB 125S1 (2P)	型 式	TCB 125S1 2P 125AF 60Hz AT:15/20/30/40/50/60/75/100/125A; Icu/Ics 50/25kA(AC220V) 30/15kA(AC380V) 25/13kA(AC440V)
	系列型式	