



證書號碼：10103006700-2 號

# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 東元電機股份有限公司湖口廠

(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 15 號)

申請高壓用電設備原製造廠家認可展延，業經查核相符，依據「用戶用電設備裝置規則」第 401 條之規定認可，登記事項如下：


初次認可日期：101 年 7 月 13 日

認可有效期間：111 年 7 月 13 日至 114 年 7 月 12 日

(本登記證應於期限屆滿前 6 個月申請展延，登記證於有效期限屆滿失其效力。)

認可範圍：詳見續頁。

部長



中華民國 111 年 10 月 5 日換發



證書號碼：10103006700-2 號

# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

## 認可範圍

高壓用電設備項目：高壓配電盤

(一)產品類別及規格：3  $\Phi$ , 36 kV Max, 2500 A Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

- 1.構造檢查
- 2.主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
- 3.主回路電阻量測
- 4.機構動作試驗
- 5.配線之確認及電氣動作試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：CNS 3990(84)；CNS 3991(84)

報告簽署人：官有能、彭志民

其他註記事項：無



證書號碼：10103006700-2 號

# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

(二)產品類別及規格：3  $\Phi$ , 24 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

- 1.構造檢查
- 2.主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
- 3.主回路電阻量測
- 4.機構動作試驗
- 5.配線之確認及電氣動作試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：CNS 15156-200(100)；IEC 62271-1(2011)；  
IEC 62271-200(2011)

報告簽署人：官有能、彭志民

其他註記事項：無

(以下空白)