

財團法人台灣大電力研究試驗中心函

中華民國八十七年六月
大電試字第 THP-87-05-01 號
附件：如文

受文者：台灣電力股份有限公司 業務處

副本收受者：台安電機股份有限公司〔含附表及試驗報告〕

主旨：檢送台安牌無熔線斷路器〔如附表〕特性抽查試驗報告每型乙份共三份，敬請查照。

說明：一、依據 貴公司電業字第 8308-1188 號函辦理。

二、此試樣經執行特性抽查試驗後符合 CNS-2931-C4085 標準。



(附表)

台安牌特性抽查試驗型式一覽表

型 式	額 定 電 流 (A)	啓 斷 容 量	試 驗 報 告 編 號	試 驗 結 果
TG-100H	15	AC 220V 85KA AC 380V 50KA AC 440V 42KA	大高試字第86311號	合格
	20			
	30			
	40			
	50			
	60			
	75			
	100			
TG-225H	125	AC 220V 85KA AC 380V 50KA AC 440V 35KA	大高試字第86312號	合格
	150			
	175			
	200			
	225			
TG-400H	250	AC 220V 85KA AC 380V 50KA AC 440V 42KA	大高試字第86313號	合格
	300			
	350			
	400			

