

副本

檔 號：

保存年限：

臺灣電力股份有限公司業務處 函

機關地址：10016 台北市中正區羅斯福路 3 段 242 號 7 樓

聯絡人：林國良

聯絡電話：(02)23666682 微波(92)22376

傳 真：(02)23645731(02)23651865

電子信箱：d0070203@taipower.com.tw

受文者：東元電機股份有限公司

發文日期：中華民國 96 年 1 月 10 日

發文字號：D 業字第 09601062881 號

速別：


密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：東元牌 TG-125HB 等 8 型無熔線斷路器(如附表)，業經財團法人台灣大電力研究試驗中心依「使用於電壓 600 伏特以下，額定電流超過 800 安培之無熔線斷路器特性試驗執行要點」施行特性抽查試驗結果，符合中國國家標準(CNS 14816-2 93 年版)，請 查照。

正本：本公司各區營業處
副本：經濟部標準檢驗局、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會、台北市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、台灣省電器商業同業公會聯合會、中華民國電機技師公會全國聯合會、台灣區用電設備檢驗維護工程工業同業公會、台灣大電力研究試驗中心、東元電機股份有限公司(以上均含附件)

處長 方 俊 德



(附表 1)

東元牌無熔線斷路器型式一覽表

型 式	額定電流 (A)		啟 斷 容 量	試 驗 報 告 編 號	試 驗 結 果
TG-125HB	15	60	AC 230V 100/50kA AC 380V 65/33kA AC 440V 50/25kA	大熔試字第 95014-1 號	合格
	20	75			
	30	100			
	40	125			
	50	—			
TG-125HJ	20	100	AC 230V 100/50kA AC 380V 65/33kA AC 440V 50/25kA	大熔試字第 95015-1 號	合格
	32	125			
	50	—			
	63				
TG-250HB	125	200	AC 230V 100/50kA AC 380V 65/33kA AC 440V 50/25kA	大熔試字第 95016-1 號	合格
	150	225			
	160	250			
	175	—			
TG-250HJ	160		AC 230V 100/50kA AC 380V 65/33kA AC 440V 50/25kA	大熔試字第 95017-1 號	合格
	250				
TG-400HB	250	350	AC 230V 100/50kA AC 380V 65/33kA AC 440V 50/25kA	大熔試字第 95018-1 號	合格
	300	400			
TG-400HJ	250		AC 230V 100/50kA AC 380V 65/33kA AC 440V 50/25kA	大熔試字第 95019-1 號	合格
	400				

裝

訂

線

(附表 2)

東元牌無熔線斷路器型式一覽表

型 式	額定電流 (A)		啟 斷 容 量	試 驗 報 告 編 號	試 驗 結 果
TG-630HB	500		AC 230V 100/50kA	大熔試字第 95020-1 號	合格
	600		AC 380V 65/33kA		
	630		AC 440V 50/25kA		
TG-800HB	500	700	AC 230V 100/50kA	大熔試字第 95021-1 號	合格
	600	800	AC 380V 65/33kA		
	630	—	AC 440V 50/25kA		

裝

訂

線