

TECO Electric & Machinery Co., Ltd.
15 Chung-hwa Rd., Hsinchu Industrial Park,
Hsinchu Country 303,
Taiwan

Date : April 8, 2008
Our ref : MR
Customer No: 340454

Ref : Testing Report

Type of Equipment : Moulded Case Circuit breaker
Model Designation : TO-100EB
Report No. : 15026708 001

Dear Liu Jing:

Please find enclosed your authorized copy of the Test Report for the above mentioned technical equipment.


We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future. Please feel free to contact us whatever your requirements may be.

With kind regards,



Li Hua Yu
Manager
Products

Enclosure

Prüfbericht - Nr.: 15026708 001		Seite 1 von 54	
<i>Test Report No.:</i>		<i>Page 1 of 54</i>	
Auftraggeber: <i>Client:</i>		TECO Electric & Machinery Co., Ltd. 15 Chung-hwa Rd., Hsinchu Industrial Park, Hsinchu Country 303, Taiwan	
Gegenstand der Prüfung: <i>Test item:</i>		Moulded Case Circuit breaker	
Bezeichnung: <i>Identification:</i>	TO-100EB	Serien-Nr.: <i>Serial No.:</i>	Engineering Sample
Wareneingangs-Nr.: <i>Receipt No.:</i>	153091121	Eingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	18.12.2007
Prüfart: <i>Testing location:</i>	Testing and Inspection Station for Low Voltage Apparatus No.505, Wuning Road, Shanghai 200063, P. R. China		
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	EN 60947-2: 2006		
Prüfresultat: <i>Test Result:</i>	Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n). <i>The test item passed the test specification(s).</i>		
Prüflaboratorium: <i>Testing Laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.		
geprüft/ tested by:		kontrolliert/ reviewed by:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 02.04.2008 Ma Rui / PE <i>Ma Rui</i> </div> <div> 02.04.2008 Xia Bo / TC <i>Xia Bo</i> </div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 02.04.2008 Xia Bo / TC <i>Xia Bo</i> </div> <div> 02.04.2008 Zhang Hao <i>Zhang Hao</i> </div> </div>	
Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges/ Other Aspects:			
Attachment: list of measurement equipments – 1 page			
 Gecheckt/Reviewed Shanghai 02.04.2008 TUV Product Safety GmbH			
Abkürzungen: P(ass) = entspricht Prüfgrundlage F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet		Abbreviations: P(ass) = passed F(ail) = failed N/A = not applicable N/T = not tested	
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</i>			