

副本

檔 號：

保存年限：

臺灣電力股份有限公司業務處 函

機關地址：10016 台北市中正區羅斯福路3段242號7樓

聯絡人：林國良

聯絡電話：(02)23666682 微波(92)22376

傳 真：(02)23645731(02)23651865

電子信箱：d0070203@taipower.com.tw

受文者：東元電機股份有限公司

發文日期：中華民國94年7月13日

發文字號：D業字第09407062511號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：東元牌未在商品檢驗範圍內之 TG-100HJ 3P 等 4 型無熔線斷路器(如附表)，業經財團法人台灣大電力研究試驗中心依經濟部83年8月22日經(83)商檢028332號函施行特性抽查試驗結果，符合中國國家標準(CNS 2931-C4085)，請查照。

正本：本公司各區營業處

副本：經濟部標準檢驗局、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會、台北市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、台灣省電器商業同業公會聯合會、中華民國電機技師公會全國聯合會、台灣區用電設備檢驗維護工程工業同業公會、台灣大電力研究試驗中心、東元電機股份有限公司(以上均含附件)

處長 方俊德



(附表)

東元牌無熔線斷路器型式一覽表

型 式	額定電流 (A)	啟 斷 容 量	試驗報告編號	試驗結果
TG-100HJ 3P	100	AC 230V 100kA AC 380V 65kA AC 440V 50kA	大熔試字第 94012 號	合格
	63			
	50			
	32			
	20			
TG-125HJ 3P	125	AC 230V 100kA AC 380V 65kA AC 440V 50kA	大熔試字第 94005 號	合格
	100			
	63			
	50			
	32			
TG-250HJ 3P	250	AC 230V 100kA AC 380V 65kA AC 440V 50kA	大熔試字第 94006 號	合格
	160			
TG-400HJ 3P	400	AC 230V 100kA AC 380V 65kA AC 440V 50kA	大熔試字第 94007 號	合格
	250			

