

附件(五) P2-1

財團法人台灣大電力研究試驗中心函

受 文 者：台灣電力股份有限公司 業務處

副本收受者：台安電機股份有限公司（含附表及試驗報告）

主旨：檢送台安牌無熔線斷路器（如附表）型式試驗報告每型乙份共二份，敬請查照。

說明：一、依據 貴公司電業字第 8308-1188 號函辦理。

二、此等試樣經執行特性抽查試驗後均符合 CNS 2931-C 4085 標準。

附件：如文

大電試字第 THP-88-06-01 號

中華民國八十八年六月十五日



(附表)

台安牌無熔線斷路器型式一覽表

型 式	額定電流 (A)		啟斷容量	試驗報告編號	試驗結果
TO-400S	2P	3P	AC 220V 65kA	大熔試字第 88016 號	合格
	250	250	AC 380V 42kA		
	300	300	AC 440V 30kA		
	350	350	AC 550V 20kA		
	400	400			
TO-600S	500		AC 220V 65kA	大熔試字第 88020 號	合格
	600		AC 380V 42kA		
			AC 440V 35kA		
			AC 550V 20kA		

